

# VYHLÁSENIE O ZHODE (CE)

**GermiTube**  
Safer environment

Vydané podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a nariadení vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení a č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia.

## Vyhlasenie o zhode vydáva ako výrobca

Štatutár: Valentin Kulikov

Obchodne meno: FuturoLighting, s.r.o.

Sídlo: N. Teslu 5, 92101 Piešťany

IČO: 45981809

DIČ: 2023166783

IC DPH: SK2023166783

Tel: +421-908-170480

Email: [ce@fulit.eu](mailto:ce@fulit.eu)

**Názov: GermiTube 15W, GermiTube 36W**

**Krajina pôvodu: Slovenská republika**

**Popis a funkcia výrobku:** Uzavretý germicídny žiarič je používaný na dezinfekciu vzduchu od baktérii a vírusov. Žiarič využíva UVC žiarenie s dominantnou vlnovou dĺžkou 254 nm. Zdroj UV žiarenia je umiestnený v tuneli cez ktorý je previevaný vzduch z miestnosti. Kontaminovaný vzduch vstupuje zo spodnej strany žiariča a dezinfikovaný vystupuje z vrchnej čím sa zabezpečuje efektívna cirkulácia vzduchu v miestnosti. V objeme tunela je vysoká intenzita UVC žiarenia, ktorá v kombinácii s prítokom vytvorí dávku pre likvidáciu individuálnych typov vírusov a baktérii podľa potrebnej dávky (UVC výkon x čas prítoku). Prítok vzduchu je užívateľsky nastaviteľný. Žiarič je navrhnutý pre dezinfekciu počas prítomnosti osôb, UVC žiarenie v obale samotného žiariča vďaka optickým clonám s vysokou priedušnosťou, tým sa nedostáva mimo a neohrozuje prítomných.

## Výrobca / dovozca vyhlasuje, že

A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.

B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných / ďalších / technických predpisoch.

C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:

- nariadenia vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení

- nariadenia vlády č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z. o elektrických zariadeniach

D. Pri posudzovaní zhody boli použité:

- harmonizované technické normy :

STN EN 60598-1	STN EN 61000-4-3
STN EN 55015	STN EN 61000-4-4
STN EN 61000-3-2	STN EN 61000-4-5
STN EN 61000-3-3	STN EN 61000-4-6
STN EN 61547	STN EN 61000-4-8
STN EN 61000-4-2	STN EN 61000-4-11

V Piešťanoch  
4.1.2016

Miesto a dátum  
vydania vyhlásenia

  
**Futuro  
Lighting**, s.r.o.  
OR OS Tmava, odd. Sro, VI.č. 26745/T  
N. Teslu 5, 92101 Piešťany, Tel.: 0905/170480  
IČO: 45981809, IČ DPH: SK2023166783

*Kulikov*

meno, priezvisko a podpis,  
pečiatka výrobcu /dovozcu



**Futuro  
Lighting**

**FuturoLighting, s.r.o.**  
N. Teslu 5,  
92101 Piešťany, Slovensko

IČO: 45 981 809  
DIČ: SK2023166783  
Bankové spojenie: 2929849547/1100

e-mail: [info@fulit.eu](mailto:info@fulit.eu)  
Tel: +421 948 388 317  
WEB: <http://www.futurolighting.eu>